

Серпухов.

12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Каменский многопрофильный  
образовательный центр»

ул. Громова 19, Камень-на-Оби, 658700  
Телефон (385 84) 2-25-17;  
E-mail: oo1061@mail.ru

Главному государственному  
инспектору г.Камень-на-Оби,  
Баевского, Завьяловского,  
Каменского, Крутихинского,  
Павловского, Панкрушихинского,  
Ребрихинского, Романовского,  
Тюменцевского, Шелаболихинского  
районов по пожарному надзору  
Свистенко Д.А.

09.12.2016 № 152

На № \_\_\_\_\_

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Доводим до Вашего сведения, что согласно представлениям № 2-12-46-17-228,  
№ 2-12-46-17-226 от 22.11.2016г. по устранению нарушений требований  
пожарной безопасности МБУ ДО «КМОЦ» администрация МБУ ДО «КМОЦ»  
провела следующие действия:

№ предп сияния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Меры, принятые по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Срок устране- ния нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1	2	3	4	5
1	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателем с четко на- несенным цифрами расстоя- нием до его месторасполо- жения. МБУ ДО "КМОЦ", ул. М. Горького, 152	Выписан счет №2479 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на приобретение знака «Пожарный гидрант»	01.08.2017	01.08.2017
2	Не оборудовано пожарной сигнализацией. (Подсобное помещение веранды здания живого уголка МБУ ДО "КМОЦ")	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.	01.08.2017	01.08.2017
3	Руководитель организации не осуществил состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки её состояния МБУ ДО «КМОЦ» по адресу	Заключен муниципальный контракт №. Ф2016.321495 о капитальном ремонте, локальная смета п.27 п.28	01.08.2016	29.12.2016



4	Установлен один пожарный извещатель. Раздевалка 2-ой этаж МБУ ДО «КМОЦ».	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
5	На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен в общем коридоре. Коридор 2-го этажа МБУ ДО "КМОЦ".	Заключен муниципальный контракт №131/1 от 02.12.2016г. с ООО «Стройбат» на приобретение материалов (стекломагнезиевого листа) для обеспечения пожарной безопасности.	29.12.2016	29.12.2016
6	На объекте защиты в лестничных клетках (под лестничными маршами) устроены кладовые. МБУ ДО "КМОЦ"	Будет устранено после проведения капитального ремонта капитального ремонта	01.08.2017	29.12.2016
7	Не оборудовано пожарной сигнализацией. Тамбур методического кабинета МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
8	Не оборудовано пожарной сигнализацией. Тамбур запасного выхода МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
9	Оборудовано тепловым пожарным извещателем. Бытовое помещение МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
10	Установлен один пожарный извещатель. Костюмерная МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
11	Пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,1 метра от перекрытия. Кабинет профсоюза МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017



12	Оборудовано тепловым пожарным извещателем. Столовая МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
13	Пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0,1 метра от перекрытия. Коридор 2-го этажа МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
14	Оборудовано тепловым пожарным извещателем. Кладовая МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 317 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на ремонт автономной пожарной сигнализации и системы	01.08.2017	01.08.2017
15	Не проводятся эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет. МБУ ДО "КМОЦ"	Заключен договор подряда на выполнение работ № 316 от 01.12.2016г. с АКО ВДПО на испытание пожарной лестницы. Заключен муниципальный контракт №. Ф2016.321495 о капитальном ремонте, локальная смета п.24.	01.08.2016	29.12.2016
16	Программа "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не согласована со структурным подразделением соответствующего территориального органа МЧС России. МБУ ДО "КМОЦ"	Программа «Обучения мерам пожарной безопасности работников организаций» в стадии разработке.	01.08.2017	01.05.2017

Общая смета по устранению выявленных недостатков представлена на утверждение начальнику Управления образования Администрации Каменского района.

При поступлении денежных средств МБУ ДО «КМОЦ» приобретет материалы согласно перечисленных работ и устранит до 01.08.2017г. все нарушения согласно предписания.

Директор МБУ ДО «КМОЦ»



Н.Г. Лейкам